

CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 23.19.221

délivré pour le système de détection par analyse d'image
delivered for the video detection system

Marque commerciale / Brand name : DEF

Référence commerciale / Commercial reference : Fire Eye

Caractéristiques techniques / Technical characteristics	
Type de système / System type :	Détection de fumées et de flammes Smokes and flames detection
Caméra / Camera :	DEF Fire Eye Obj LVF-5005C-S4109 (4.1-9mm)
Logiciel associé / Associated software :	Logiciel Fire Eye + version 6.5x
Niveau d'éclairage / Light level :	> 7 Lux
Temporisation de détection avant alarme / Detection delay before alarm :	4 s à / to 30 s
Réglage de sensibilité de détection / Detection sensitivity adjustment :	9 niveaux / levels
Temps d'apparition du défaut en cas de masquage/pivotement / Fault appearance time in case of masking/rotation :	18 s
Degrés de protection de l'enveloppe / Casing protection level:	IP 66 / IK 06
Niveau de sécurité numérique (optionnel) / Digital security level (optional):	Non Evalué / not evaluated
Performances certifiées / Certified performances	
Performances d'imagerie (identification, faible éclairage, contre-jour) Imaging performance (identification, low light, back light)	
Performances de détection / Detection performances	
Performances logiciel (partition de l'image, temporisation de la détection avant alarme, réglage de sensibilité de détection) / Software performances (Image partition, detection delay before alarm, detection sensitivity adjustment)	
Gestion des conditions de défaut (masquage et pivotement du capteur) Fault condition management (sensor masking and rotation)	
Associable avec une alimentation conforme à l'EN54-4 / Associable with power supply compliant with EN54-4	
Domaine d'application / Scope	
Système de détection par analyse d'image / Video detection system	

Commercialisée par / Marketed by : DEF

Adresse / Adress : Parc d'activités du moulin - 9 rue du saule trapu - 91300 MASSY

Siret N° 712 056 266 00117

Droit d'usage de la marque CNPP Certified attribué conformément à la procédure A221 (octobre 2019)

CNPP Certified right of use granted in accordance with the A221 procedure (october 2019)

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate cancels and replaces all the previous certificate.

Sa validité peut être vérifiée sur / Its validity can be checked on : www.cnpp.com

Date de prise d'effet / Date of establishment : 15/11/2022

Date de fin de validité / Date of end of validity : 14/11/2025



CNPP Cert. organisme certificateur / certification body

reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance

recognized by the security and insurance professionals

Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - E.mail : certification@cnpp.com - www.cnpp.com



Christophe BODIN

JFR Directeur CNPP Cert. / CNPP Cert. Manager