

## CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 24.19.221

délivré pour le module fixe d'extinction pour la protection contre les feux de cuisine  
*delivered for the fixed fire extinguishing system for oil cooking fire protection*

Marque commerciale / Brand name : **SAFETY-FIRST**  
Référence commerciale / Commercial reference : **SF/A-300**

<b>Performance certifiée / Certified performance</b>
<b>Efficacité de l'agent extincteur / Efficiency of the extinguishing agent</b>

<b>Caractéristiques techniques / Technical characteristics</b>	
<b>Agent extincteur / Extinguishing agent:</b>	<b>Agent liquide d'extinction Safety First Low pH</b> <i>Extinguishing liquid agent Safety First Low pH</i>
<b>Buses associées / Associated noozles:</b>	<b>1N, 2W, 245, 230</b>
<b>Type de coffret / Box type:</b>	<b>Acier inoxydable / stainless steel</b>
<b>Type de déclenchement / Type of actuator:</b>	<b>Fusible thermique et manuel</b> <i>Thermal fuse and manual</i>
<b>Températures d'utilisation / Operating temperatures:</b>	<b>0°C / +40°C</b>

<b>Domaine d'application / Scope</b>
<b>Protection contre les feux de cuisine (classe F)</b> <i>Oil cooking fire protection (class F)</i>

Commercialisée par / Marketed by : **SAFEXIS EUROPE SAS**  
Adresse / Adress : **1 rue du Moulin – CS 10450 – 95005 CERGY PONTOISE Cedex**  
Siret N° 437 854 508 00037

**Droit d'usage de la marque CNPP Certified attribué conformément à la procédure A221 (octobre 2019)**  
*CNPP Certified right of use granted in accordance with the A221 procedure (october 2019)*

**Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.**  
*This certificate cancels and replaces all the previous certificate.*

**Sa validité peut être vérifiée sur / Its validity can be checked on : [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)**

**Date de prise d'effet / Date of establishment : 18/11/2022**  
**Date de fin de validité / Date of end of validity : 17/11/2025**

  
Christophe BODIN  
JFR *Directeur CNPP Cert. / CNPP Cert. Manager*

