

CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 25.19.221

délivré pour le module fixe d'extinction pour la protection contre les feux de cuisine
delivered for the fixed fire extinguishing system for oil cooking fire protection

Marque commerciale / Brand name : **SAFETY-FIRST**
Référence commerciale / Commercial reference : **SF/P-450**

Performance certifiée / Certified performance
Efficacité de l'agent extincteur / Efficiency of the extinguishing agent

Caractéristiques techniques / Technical characteristics	
Agent extincteur / Extinguishing agent:	Agent liquide d'extinction Safety First Low pH <i>Extinguishing liquid agent Safety First Low pH</i>
Buses associées / Associated noozles:	ADP, F
Type de coffret / Box type:	Acier inoxydable / stainless steel
Type de déclenchement / Type of actuator:	Fusible thermique et manuel <i>Thermal fuse and manual</i>
Températures d'utilisation / Operating temperatures:	0°C / +40°C

Domaine d'application / Scope
Protection contre les feux de cuisine (classe F) <i>Oil cooking fire protection (class F)</i>

Commercialisée par / Marketed by : **SAFEXIS EUROPE SAS**
Adresse / Adress : **1 rue du Moulin – CS 10450 – 95005 CERGY PONTOISE Cedex**
Siret N° 437 854 508 00037

Droit d'usage de la marque CNPP Certified attribué conformément à la procédure A221 (octobre 2019)
CNPP Certified right of use granted in accordance with the A221 procedure (october 2019)

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
This certificate cancels and replaces all the previous certificate.

Sa validité peut être vérifiée sur / Its validity can be checked on : www.cnpp.com

Date de prise d'effet / Date of establishment : 18/11/2022
Date de fin de validité / Date of end of validity : 17/11/2025


Christophe BODIN
Directeur CNPP Cert. / CNPP Cert. Manager

