



Paroi d'enceintes techniques de sécurité / Wall of technical security enclosures

Annexe au certificat n°2849.71-6 délivré pour la famille de
Paroi d'enceintes techniques de sécurité de FERRIMAX commercialisée sous la référence - FRB-50U classe : A2P CR4 PETS

*Certificate N°2849.71-6 appendix delivered for the **Wall of technical security enclosures** family with the trademark FERRIMAX marketed with the reference FRB-50U – classification A2P CR4 PETS*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques <i>Features</i>	Particularités / Options <i>Distinctive features /</i> <i>Options</i>	Type de fixation <i>Fastening type</i>	Références des blocs- portes compatibles <i>References of compatible</i> <i>building doors sets</i>
FRB-50U (classe A2P CR4 PETS)	2849.71-6 – 01 / 2020	Enceinte technique 1 à 6 faces. Dimensions panneaux : Hauteur : 500-4000 mm Largeur : 240 mm maximum	Passage câble : max. 10 Ø Passage câble renforcé : max. 100x100mm. (Voir plan du passage câble renforcé) Grille d'aération dimensions maximum 100x100mm. (Voir plan de la grille) Option : remplissage laine de roche Poids = 24 kg/m ²	2 façons de fixation possible suivant la notice de pose : - panneaux soudés, selon plan de pose - panneaux vissés avec M8	Porte certifié CR4 minimum avec huisserie compatible.