

CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 42.21.221

délivré pour le module fixe d'extinction pour la protection contre les feux de cuisine
delivered for the fixed fire extinguishing system for oil cooking fire protection

Marque commerciale / Brand name : **ANSUL**

Référence commerciale / Commercial reference : **R-102**

Performance certifiée / Certified performance	
Efficacité de l'agent extincteur / Efficiency of the extinguishing agent	
Caractéristiques techniques / Technical characteristics	
Agent extincteur / Extinguishing agent:	Solution aqueuse ANSULEX Low pH / Aqueous solution ANSULEX Low pH
Buses associées / Associated noozles:	1/2N (443321), 1F (443319), 1W (443323), 1N (443317), 2W (443325), 230 (443329), 245 (443331), 260 (443333), 290 (443335), 2120 (443337), 3N (443327)
Type de coffret / Box type:	Acier inoxydable / stainless steel
Type de déclenchement / Type of actuator:	Fusible thermique et manuel Thermal fuse and manual
Températures d'utilisation / Operating temperatures:	0°C / +54°C
Domaine d'application / Scope	
Protection contre les feux de cuisine (classe F) Oil cooking fire protection (class F)	

Commercialisée par / Marketed by : **TYCO Fire Protection Products LP**

Adresse / Adress : **2700 INDUSTRIAL PARKWAY SOUTH**
– WI 54143 – MARINETTE – United States of America.

Droit d'usage de la marque CNPP Certified attribué conformément à la procédure A221 (octobre 2019) et à la spécification technique ST DFE-DTG 09-025 du 30/07/2018 (version 2).

CNPP Certified right of use granted in accordance with the A221 procedure (october 2019) and the technical specification ST DFE-DTG 09-025 dated 30/07/2018 (version 2).

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate cancels and replaces all the previous certificate.

Sa validité peut être vérifiée sur / Its validity can be checked on : www.cnpp.com

Date de prise d'effet / Date of establishment : **16/02/2024**

Date de fin de validité / Date of end of validity : **15/02/2027**



Christophe BODIN
Directeur CNPP Cert. /
CNPP Cert. Manager