CERTIFICAT / *CERTIFICATE* N° 44.21.221

délivré pour les Dispositifs d'Alarme de monoxyde de carbone (DAACO)
delivered for the Carbon Monoxide Detector (CMD)

Marque commerciale / *Brand name* : **SITERWELL**
Référence commerciale / *Commercial reference* : **GS828**

Caractéristiques techniques / *Technical characteristics*					
Type d'appareil / *Apparatus type* **:**	**B**	**Durée de vie du capteur de CO /** *Co sensor life* **:**	**10 ans /** *years*	**Capteur remplaçable /** *Replaceable CO sensor* **:**	**Non /** *No*
Indication d'absence batterie / *battery removal indication***:**		**Par un couvercle à charnière ou un compartiment à batterie impossible à fermer lorsque la batterie est absente / non applicable, batterie non remplaçable** *by a hinged cover or battery compartment that cannot be closed when the battery is removed / not applicable, battery not replaceable*			
Source principale d'alimentation / *Main power supply***:**	**pile 2 x 1,5V (3 ans ou 10 ans) /** *2 x 1,5V battery (3 years or 10 years)*				
	GP – GN15A – 2600 mAh (3 ans / *3 years***)** **Energizer – E91 – 2600 mAh (3 ans /** *3 years***)** **Great Power – FR6 – 2900 mAh (10 ans /** *10 years***)** **Energizer – L91 – 3500 mAh (10 ans /** *10 years***)** **Huiderui – FR6 – 2900 mAh (10 ans /** *10 years***)**				
	Interne au dispositif / *Internal to the device :*				**Oui /** *Yes*
	Externe au dispositif avec alimentation de secours / *External to the device with backup battery :*				**Non /** *No*
	Externe au dispositif sans alimentation de secours / *External to the device without backup battery :*				**Non /** *No*
	Batterie scellée non remplaçable / *Sealed not replaceable battery :*				**Non /** *No*
Type de montage / *Type of mounting***:**		**Par vis et chevilles /** *By screws and wall plugs* **:**			**Oui /** *Yes*
		Portatif / *Portable* **:**			**Oui /** *Yes*
Liaison radio (autre que DAACO-DAACO) / *Radio link (other than CMD-CMD)* **:**					**Non /** *No*
Options avec exigences / *Options with requirements* **:**	**Dispositif d'alarme de monoxyde de carbone connectable filaire /** *Connectable carbon monoxide device wire link :*				**Non /** *No*
	Dispositif d'alarme de monoxyde de carbone connectable radio / *Connectable carbon monoxide device radio link :*				**Non /** *No*
	Fonction de mise en sourdine de l'alarme / *Alarm silence facility :*				**Oui /** *Yes*
	Fonction de mise en sourdine du signal de défaut / *Fault warning silence facility:*				**Oui /** *Yes*
	Détecteur destiné aux véhicules de loisir / *Detector for recreational vehicles :*				**Non /** *No*

Domaine d'application / *Scope*
Dispositifs d'Alarme de monoxyde de carbone (DAACO) / *Carbon Monoxide Detector (CMD)*

Commercialisée par / *Marketed by* : **SITERWELL ELECTRONICS CO., Limited**
Adresse / *Adress* : **No. 666 Qingfeng Road - Jiangbei District - 315034 NINGBO, ZHEJIANG, CHINE /** *CHINA*

Droit d'usage de la marque CNPP Certified attribué conformément à la procédure A221 (octobre 2019) et la spécification technique ST LPMES – DEC.19.007B (17/02/2023) et à la norme EN 50291-1:2018/AC:2021.
CNPP Certified right of use granted in accordance with the A221 procedure (october 2019) and the technical specification ST LPMES – DEC.19.007B (17/02/2023) and standard EN 50291-1:2018/AC:2021.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
This certificate cancels and replaces all the previous certificate.

Sa validité peut être vérifiée sur / *Its validity can be checked on :* www.cnpp.com

Date de prise d'effet / *Date of establishment* : **02/07/2024**
Date de fin de validité / *Date of end of validity* : **30/05/2027**

Christophe BODIN
Directeur CNPP Cert. /
CNPP Cert. Manager