CERTIFICAT / *CERTIFICATE* N° 52.22.221

délivré pour le module fixe d'extinction pour la protection contre les feux de cuisine
delivered for the fixed fire extinguishing system for oil cooking fire protection

Marque commerciale / *Brand name* : **SAFETY-FIRST**
Référence commerciale / *Commercial reference* : **SF/P-E 400**

Performance certifiée / *Certified performance*
Efficacité de l'agent extincteur / *Efficiency of the extinguishing agent*

Caractéristiques techniques / *Technical characteristics*	
Agent extincteur / *Extinguishing agent:*	**SAFETY FIRST HE – 14 Low pH**
Buses associées / *Associated noozles:*	**ADP, F**
Type de coffret / *Box type:*	**Acier inoxydable /** *stainless steel*
Type de déclenchement / *Type of actuator:*	**Fusible thermique et manuel** *Thermal fuse and manual*
Températures d'utilisation / *Operating temperatures:*	**0°C / +40°C**

Domaine d'application / *Scope*
Protection contre les feux de cuisine (classe F) *Oil cooking fire protection (class F)*

Commercialisée par / *Marketed by* :
SAFEXIS EUROPE SAS
Adresse / *Adress* : **1 rue du Moulin – CS 10450 – 95005 CERGY PONTOISE Cedex**
Siret N° 437 854 508 00037

Droit d'usage de la marque CNPP Certified attribué conformément à la procédure A221 (octobre 2019) et à la spécification technique ST DFE-DTG 09-025 du 30/07/2018 (version 2).
CNPP Certified right of use granted in accordance with the A221 procedure (october 2019) and the technical specification ST DFE-DTG 09-025 dated 30/07/2018 (version 2).

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
This certificate cancels and replaces all the previous certificate.

Sa validité peut être vérifiée sur / *Its validity can be checked on :* www.cnpp.com

Date de prise d'effet / *Date of establishment* : **31/01/2025**
Date de fin de validité / *Date of end of validity* : **31/12/2025**

Christophe BODIN
Directeur CNPP Cert. /
CNPP Cert. Manager
JFR